



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และนายอำเภอบ้านโป่ง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือข้อบังคับกฎระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ


ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะ หรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประทุน เตี้ยะคำ)

นายกองคํการบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายณภัทร์ เอมอ่อน)

นายอำเภอบ้านโป่ง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง .

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๘ มม.
- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าขนาด \varnothing ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่น้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด \varnothing ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๘ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กั้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด Ø ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อที่นำออกขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าที่บ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ – ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วควาดูว่าดินชั้นล่างมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบ่ออัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ – ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานักักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถู้นั้นมากกว่าเดิม

แบบขอเสนอญัตติ

ที่.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง.....

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพื่อประธานสภาฯ นำเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งปอดตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(นายบัญญัติ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

1/เรียน ประธานสภาฯ
- กิ่งอำเภอหนองน้ำใส
- ในวงเล็บ / ขอสงวน
กิ่งอำเภอหนองน้ำใส

วันที่ ๑๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นางอัญญา มหรรณงค์
ปลัด อบต. / ๑๓ พฤศจิกายน

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.


หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบาย
น้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงจึงเสนอตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอ

(นายบัญญัติ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

๑. เหตุผลในการส่งเรื่องมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มีสภาพเป็นกฎหมายมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

กฎหมายแม่บทกำหนดให้ต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

๒. แบบการร่างกฎหมายเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อข้อบัญญัติสอดคล้องกับสาระสำคัญของข้อบัญญัติ

คำปรารภได้แสดงเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติแล้ว เช่น ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ตราเป็นฉบับใหม่

บทอาศัยอำนาจในการตราข้อบัญญัติถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายแม่บทแล้ว

กำหนดบทรักษาการถูกต้องแล้ว

ลงวันที่ท้ายประกาศแล้ว







ขอรับรองว่าการส่งข้อบัญญัติในเรื่องนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประทุน เตียะคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

รายชื่อผู้มาประชุม
 คณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง (ยกร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพศาลมันจัน	รองนายก อบต. บ้านม่วง		
๒	นายประเวศ เสนอแก้ว	รองนายก อบต.บ้านม่วง		
๓	นางอารีณา มะหะหมัด	ปลัด อบต.บ้านม่วง		
๔	นายชิตพล ชมพุดตร	ผอ.กองช่าง		
๕	นางสาวสายฝน นาชัยสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านม่วง		
๖	นางสาวเทียนวรรณ กำแพง	นักพัฒนาชุมชน		

รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง (ยกร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑. นายไพศาล	มันจีน	รองนายก อบต. บ้านม่วง	ประธานกรรมการ
๒. นายประเวศ	เสนอแก้ว	รองนายก อบต.บ้านม่วง	กรรมการ
๓. นางอารีณา	มะหะหมัด	ปลัด อบต.บ้านม่วง	กรรมการ
๔. นายชิตพล	ชมพุดูตร	ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๕. นางสาวสายฝน	นาชัยสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านม่วง	กรรมการ /เลขานุการ
๖. นางสาวเทียนวรรณ	กำเซ่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพศาล	มันจีน	รองนายก อบต. บ้านม่วง	ประธานกรรมการ
๒. นายประเวศ	เสนอแก้ว	รองนายก อบต.บ้านม่วง	กรรมการ
๓. นางอารีณา	มะหะหมัด	ปลัด อบต.บ้านม่วง	กรรมการ
๔. นายชิตพล	ชมพุดูตร	ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๕. นางสาวสายฝน	นาชัยสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านม่วง	กรรมการ /เลขานุการ
๖. นางสาวเทียนวรรณ	กำเซ่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายไพศาล มันจีน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หัวหน้าคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายไพศาล มันจีน

รองนายก

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง (ยกร่าง) ข้อบัญญัติ
อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ม่วง ที่ ๒๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง (ยกร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยมีหน้าที่

๑. สืบค้นและศึกษาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง และนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. สรุปผลการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของข้อบัญญัติฯ ที่มีอยู่ พร้อมข้อเสนอแนะหากมีการแก้ไขปรับปรุงหรือยกร่างใหม่และรายงาน ผลให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงพิจารณา

ที่ประชุม

- ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง วิเคราะห์ สํารวจ และศึกษาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านม่วง

นายไพศาล มั่นจีน

- ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองนายก อบต.

นางสาวสายฝน นาชัยสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

- ตามที่ สภากองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้มีมติเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ สภากองค้การบริหารส่วนตำบล บ้านม่วง ที่สภา ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ในการ ประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่าวให้นายอำเภอพิจารณาให้ความ เห็นชอบนั้น

- อำเภอบ้านโป่ง ได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีความเห็นว่าในร่างข้อบัญญัติ ฯ ในเรื่องดังกล่าว มี ข้อบกพร่องในสาระสำคัญของข้อกำหนดและไม่เป็นไปตามแนวทาง ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- จึงเสนอความเห็นต่อที่ประชุมดังนี้

เห็นควรแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนในสาระสำคัญของข้อกำหนดร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามแนวทางตาม หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยคำนึงถึง สภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของ ประชาชน และการรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

นายไพศาล มั่นจิ้น
รองนายก อบต.

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
- ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมในการรายงานผลการวิเคราะห์ สํารวจและศึกษาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ตามที่เสนอเพื่อจักได้รายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงพิจารณา ดังนี้
 - แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับตำบลเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ

เห็นชอบ	๖	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายไพศาล มั่นจิ้น
รองนายก อบต.

นางสาวสายฝน นาชัยสิทธิ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

- เรื่อง พิจารณาเสนอยกร่างบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
- ขอให้หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. บ้านม่วง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
 - ขอบขอบคุณค่ะ
 - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ “องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ฯลฯ
 - ตามกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการควบคุมกิจการต่างๆ หลายฉบับ
 - หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ผมขอให้คณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง (ยกร่าง) ข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ยกร่างขึ้นและแจกให้ทุกท่านตรวจสอบทบทวนเวลานี้เลยครับ
 - ทุกท่านพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีใครมีข้อคิดเห็นแตกต่างหรือไม่
 - ถ้าไม่มีข้อคิดเห็น เป็นอื่นผมขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนี้ ขอมติครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วงตามที่เสนอ

เห็นชอบ	๖	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

- เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

นายไพศาล มั่นจิ้น
รองนายก อบต.

- ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมจะได้นำเสนอร่าง ๆ เพื่อให้นายกนำเสนอสภาฯ
ต่อไปน่ะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอ
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวสายฝน นวชัยสิทธิ์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ทบทวนปรับปรุง (ยกร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายไพศาล มั่นจิ้น)

หัวหน้าคณะกรรมการพิจารณาทบทวน

ปรับปรุง (ยกร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล